

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов

пгт Ялта

« 15 » 05

2025 г.

М.О. ГБОУ «Ялтинская школа № 2»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Собственника (балансодержателя и/или арендатора)

Мазука Людмила Ивановна

Представитель специализированной организации ИП ЛУЦЕНКО С.А.

директор Луценко С.А. +7 949 707 64 77

(наименование организации, должности, ФИО)

составили настоящий акт о том, что произвели периодическую проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов на объекте

уличное наименование: пгт Ялта ул. Гагарина д. № 62 а

с целью установления соответствия их требованиям, а также нормативно-технической документации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния, исправности и правильности расположения оголовка относительно крыши и вблизи расположенных сооружений и деревьев с учётом зоны ветрового подпора;
- проверка проходимости дымовых и вентиляционных каналов (отсутствие засорений и наличие нормальной тяги);
- проверка герметичности и обособленности;
- проверка наличия и исправности противопожарных разделок от сгораемых конструкций;
- проверка отсутствия сажи и смолы на внутренних поверхностях и трещины - на наружных;
- проверка исправности и правильности соединений дымоотводящих соединительных труб (ДСТ);
- проверка отсутствия изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок, наращивание дымовых и вентиляционных каналов).

Установлены газовые приборы:

тип (марка) Газ.плита количество 2 шт.
 тип (марка) - газ.колонка количество — шт.
 тип (марка) - газ.котёл количество — шт.

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет — мм, а вентиляционных каналов 140 x 140 мм.

2. Материал изготовления

Дымовые каналы выполнены из

ДСТ из оцинков. сталь 300 x 100

Вентиляционные каналы из красн. черн.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок до 15.09.2025 г.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению по причине

Комиссия:

Представитель Собственника

(балансодержателя и/или арендатора)



Мазука Л. И.

Представитель

специализированной организации (уд. №2212/135-01)



С.А. Луценко

Чистильщик (уд. №2212/136-01)

Срок действия акта: для дымоходов — 202

для вентиляционных каналов 15.09.2025

Акт зарегистрирован « 15 » 05 2025 г., № 5/15 - 05/25.